



*Controleer met een refractometer de glycolwaarden. –in geval van een luchtunit zal dit minimaal -30 moeten zijn.
- in geval van een bodembron zal dit minimaal -10 moeten zijn.